

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 5-1公共（老丁目）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 ： 上尾市老丁目西地内
- 3 工 種 ： 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 5 月 9 日から 令和 5 年 6 月 3 0 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	4, 7 4 1, 0 0 0 円	4, 7 5 0, 9 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=31.4m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル 管 φ200mm） 29.6m 試掘 3箇所	工事延長 L=31.2m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル 管 φ200mm） 29.4m 試掘 4箇所

5 変更理由

<p>工事請負契約締結後に、新設污水管渠及び各既設埋設物の位置出しを行った結果、No.14-1 接続箇所におけるガス管との交差箇所についても埋設物調査が必要と判断したため、試掘を 1 箇所追加する。</p> <p>試掘調査の結果、No.13-1 人孔設置予定位置に管理図と異なる位置にガス供給管が確認されたこと、追加試掘した最下流部（No.14-1 接続箇所）においてガス管が管理図より深く埋設されていたことなど、ガス管管理図と差異が見られたため、マンホール位置並びに管底高の変更をする。</p> <p>(工事延長：0.2m減)</p> <p>以上の結果、増額とする。</p>
--