

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 : 本庁舎雨水湧水排水ポンプ更新工事
- 2 工事場所 : 上尾市役所
- 3 工 種 : 管工事
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 6 月 2 9 日から 令和 6 年 2 月 1 5 日まで	令和 - 年 - 月 - 日から 令和 - 年 - 月 - 日まで
契 約 金 額 (税 込)	9 , 0 6 8 , 4 0 0 円	8 , 8 6 6 , 0 0 0 円
工 事 概 要	① <u>雨水湧水排水設備工事</u> ② <u>電気設備工事</u>	① <u>雨水湧水排水設備工事</u> ・配管付属部材の変更 ② <u>電気設備工事</u> ・配管付属部材の変更

5 変更理由

請負契約締結後、契約(特記)に基づく現場詳細調査(ピット部調査、既存機器調査)を実施したところ、変更が生じたもの。

① 逆止弁取付予定位置にフレキシブルジョイントが設置されていた。また、既存の逆止弁は別の位置に設置しており、特に腐食もなく正常に機能している状態であった。
既存のフレキシブルジョイントは腐食があった為、新規取付を逆止弁からフレキシブルジョイントに変更した。

② 配管・配線ルートを検討した結果、メンテナンス性を考慮し配管用貫通口のサイズ及び数量、プルボックスのサイズを変更した。