

変更理由書

(発注担当課：施設課)

- 1 工 事 名 ： 南中学校特別支援学級整備工事
- 2 工事場所 ： 上尾市南中学校
- 3 工 種 ： 建築一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 1 1 月 1 7 日から 令和 6 年 2 月 2 9 日まで	—
契 約 金 額 (税 込)	24, 464, 000円	23, 694, 000円
工 事 概 要	① 建築工事 ・天井石こうボード撤去 アスベスト含有 ・黒板新設 ・アスベスト養生 ② 電気設備工事 ・空調用幹線新設	① 建築工事 ・天井石こうボード撤去 アスベスト含有なし ・ホワイトボード新設 ② 電気設備工事 ・空調用幹線とりやめ ・空調機械試運転用電源 敷設・撤去

5 変更理由

<p>① 着工後の検体調査の結果、天井石こうボードにアスベストが含有されていないことが分かった。上記に伴いアスベスト撤去・養生・処分費が減となった。 また着工後に学校側から、黒板ではなく、ホワイトボードに変更したいとの申し出があった。単価が上がったため増となった。</p> <p>② 全国的な電源ケーブル不足の煽りを受け、工期内に空調用幹線が納品できないことが分かった。庁内協議の上、幹線ケーブルの工程のみを次年度工程とすることになった為、減となった。</p>
--