

別記1（第5条関係）

管理物件

上尾市立公園の管理に関する基本協定第5条第1項の規定による管理物件は、下記のとおりとする。

記

（1）管理施設

施設：上尾市上尾丸山公園（都市公園、一部その他公園）	
<p>（1）名称 上尾丸山公園</p> <p>（2）所在地 上尾市大字平方3326番外</p> <p>（3）開設 昭和53年5月</p> <p>（4）規模 都市公園面積：14.88ha 都市公園区域外：多目的広場</p> <p>【主な施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・管理事務所 430㎡（自動ドア、自家用電気工作物、浄化槽、消防設備、空調設備） ・小動物コーナー・管理棟 750㎡（浄化槽） ・トイレ（浄化槽）4箇所（1箇所はその他公園内） ・レストハウス 138㎡ ・児童遊園地 ・運動広場 ・ローラースケート場 ・芝生広場 約9,000㎡ ・あずまや ・林間広場及び遊具 ・花壇 ・花菖蒲田及び周辺の池、湿地 ・大池・修景池 約23,000㎡ ・せせらぎ・壁泉 ・井戸ポンプ 2基 ・多目的広場（その他公園） 4,999㎡ ・駐車場（思いやり駐車場含む） 368台 ・その他施設 	
施設：上尾市自然学習館（上尾丸山公園内）	
<p>（1）名称 上尾市自然学習館 上尾天文台</p> <p>（2）所在地 上尾市大字畔吉178番地</p> <p>（3）開設 平成11年11月</p> <p>（4）規模 建築面積：</p> <p>自然学習館 1,130㎡ 天文台 137㎡</p> <p>延床面積：</p> <p>自然学習館 1,439㎡</p> <p>構造：</p> <p>自然学習館 鉄筋コンクリート地上1階、地下1階</p> <p>天文台 鉄筋コンクリート地上1階</p> <p>【主な施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・敷地内の外構及び植栽 ・竹林及び自然観察園 ・ビオトープ及び周辺の湿地（都市公園区域外） ・駐車場（思いやり駐車場含む） 114台 ・その他施設（エレベーター、自動ドア、自家用電気工作物、浄化槽、消防設備、空調設備、自家発電設備、太陽光発電設備、地下雨水貯留槽、貯留槽用揚水ポンプ、散水用ポンプ） 	
施設：上尾市バーベキュー場（上尾丸山公園内）	
<p>（1）名称 上尾市バーベキュー場</p> <p>（2）所在地 上尾市大字畔吉324番地1</p> <p>（3）開設 平成12年4月</p> <p>（4）規模 建築面積：</p> <p>管理棟 66㎡ トイレ棟 20㎡</p> <p>構造：</p> <p>管理棟 木造平屋建て トイレ棟 木造平屋建て</p> <p>設備：</p> <p>かまど／10基（大きさ：横80cm、縦53cm）、バンガロー／4棟</p> <p>【主な施設】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・洗い場、券売機、エアコン（管理棟内） ・浄化槽 ・敷地内の外構及び植栽 ・駐車場 ・その他施設 	

【有料の貸出施設】

①上尾市自然学習館

施設名	定員	設備等
工作実験室	40名	工作テーブル6台、流し台2台、木工道具、顕微鏡
多目的室1	40名	スクリーン、テレビ、ビデオ、マイク
多目的室2	40名	ガス流し台、食器類
和室	10名	約12畳間、茶道道具

※多目的室1、多目的室2は部屋を合わせて利用することが可能

②上尾市バーベキュー場

施設名	定員	設備等
かまど	10名	かまど、テーブル1基、長椅子2基
バンガロー	10名	かまど無し

(2) 設備概要

【上尾丸山公園】

(i) 電気設備

受電方式	高圧 6.6kV
トランス容量	130 kVA
契約電力	46kW

(ii) 給排水設備

給水	直結給水
給湯	事務室、警備員室
引込口径	75mm

(iii) ガス設備

ガス種類	プロパンガス
引込口径	15mm

(iv) 空調設備

室外機	112形 1基 63形 2基 25形 1基
室内機	パッケージエアコン天吊形 56形 1台 パッケージエアコン壁掛形 56形 1台 パッケージエアコン壁掛形 63形 1台 パッケージエアコン壁掛形 63形 1台 ルームエアコン壁掛形 25形 1台

【上尾市自然学習館】

(i) 電気設備

受電方式	高圧 6.6kV
設備容量	250kVA
契約電力	71kW

(ii) 給排水設備

給水	・増圧直結給水 加圧給水ポンプ 65A 1.5m ・雨水貯留槽からのポンプ給水 雨水移送ポンプ（水中型） 40A 0.4m（トイレ洗浄水のみ）
局所給湯	給湯室、トイレ手洗い
雨水・上水使用 管理システム	流量計・受信機
引込口径	上水 75mm

(iii) ガス設備

ガス種類	プロパンガス
引込口径	25mm

(iv) 空調設備

室外機	450 形 1 基 355 形 2 基 280 形 2 基 224 形 1 基 160 形 1 基 140 形 1 基
室内機	床置き型パッケージダクトタイプ 280 形 3 台 天井カセット四方向形 112 形 4 台 71 形 2 台 56 形 4 台 28 形 1 台 天井カセット二方向形 80 形 2 台 56 形 5 台 36 形 2 台 天井ビルトイン型 71 形 2 台

(v) 消防設備

消火栓	屋内 2 台
自動火災報知設備	複合盤（消火栓、非常放送、火災報知器、ガス漏れ火災警報器連動）

(vi) 非常用電源設備

種類	自家発電
発電機	ディーゼルエンジン（210 kVA：燃料 軽油）

(vii) 発電設備

種類	太陽光発電
受給最大電力	16 kW

(3) 管理物品

基本協定第 28 条第 1 項に定める I 種物品等については、「別記 2 上尾市立公園業務仕様書「別紙 6 上尾市立公園物品一覧」」を参照すること。