

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4－4 公共大谷本郷（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字大谷本郷地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
 (建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 1 1 月 2 2 日から 令和 5 年 3 月 1 7 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	3 1 , 6 8 2 , 2 0 0 円	3 1 , 9 3 5 , 2 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 250.2m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 245.7m 組立1号マンホール設置工 5箇所 管路土留工 アルミ矢板土留2.5m 108.3m アルミ矢板土留3.0m 141.9m 付帯工 試掘工 5箇所	工事延長 247.2m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 241.8m 組立1号マンホール設置工 6箇所 管路土留工 アルミ矢板土留2.5m 107.6m アルミ矢板土留3.0m 139.6m 付帯工 試掘工 6箇所

5 変更理由

<p>本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。</p> <p>① 契約締結後の事前調査の結果、No. 3157-A-1-3-5 人孔において、当初設計では道路センターに設置する計画となっていたが、施工の際、市内循環バスや隣接事業所の大型車両が頻繁に通行しており、片側通行が確保できないことが判明し、線形を再検討する必要があったため、試掘箇所数を変更する。 (試掘工 +1 箇所)</p> <p>②上記の理由より線形を再検討した結果、人孔位置、人孔数の変更に伴い、管路延長及び管底高を変更する。 (污水管布設工 -3.9m、アルミ矢板土留 2.5m -0.7m、アルミ矢板土留 3.0m -2.3m、組立 1 号マンホール +1 箇所)</p> <p>以上の結果、増額変更をする。</p>
